



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE

Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor

Комратский Государственный Университет

(denumirea persoanei juridice, fizice)

(наименование юридического, физического лица)

A V I Z

de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по пожарной безопасности на осуществление некоторых видов деятельности

din „ 28 ” сентября 2016 г.

nr. 12/30

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 30 din 28 septembrie 2016 г. în baza prevederilor Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licențierea unor genuri de activitate”, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor funcționarea:

Комратский Государственный Университет мун. Комрат ул. Гагауца, 17

(denumirea, adresa obiectivului) / (наименование, адрес объекта)

По зарегистрированному заявлению под № 30 от 28 сентября 2016 года, на основании требований Закона 451-XV от 30 июля 2001г. «О лицензировании некоторых видов деятельности» по пожарной безопасности разрешается функционирование:

Genul de activitate / Вид деятельности Обучение студентов

Numărul de nivele / Количество этажей 4

Suprafața totală (suprafața unui nivel, volumul, m³) / Общая площадь (площадь одного этажа, объем, м³) 4800 м³

Categoria de producere / Категория производства

Spațiile de siguranță / Противопожарные разрывы соответствуют

Apeduct interior de incendiu (nr. hidranților) / Внутренний противопожарный водопровод (количество кранов) 20 ПК

Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.)

Источники водоснабжения для пожаротушения (гидранты, резервуары, и др.) 2ПК - 15 м.

Instalații automate de semnalizare: stingere a incendiilor: de protecție împotriva fumului

Автоматические установки сигнализации: пожаротушения: защиты от дыма автоматическая пожарная сигнализация


Sistemul de încălzire / Системы отопления централизованное

Distanța până la unitatea de pompieri / Расстояние до пожарной части 930 м.

Deținătorul autorizației este obligat să respecte prevederile Reglementărilor tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

Обладатель авторизации обязан соблюдать требования Технического регламента «Основные правила пожарной безопасности Республики Молдова» RT DSE 1.01-2005.

Ст.государственный инспектор по
пожарному надзору АТО Гагаузия
полковник спасательной службе



Касса В.В.